

**Bauvorhaben:**            **Berufsschule Erding, Errichtung eines neuen Dachstuhls Bauteil B**  
Bauherr:                    Landkreis Erding, Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding  
Architekt:                 Richard Falterer, Friedrich-Fischer-Str. 2, 85435 Erding, Tel. 08122/9944-0

Das Ingenieurbüro Moises schlug für die Montage einer Photovoltaikanlage die Befestigung mittels Blechfalzklemmen auf den Doppelstehfälzen vor.

Die beauftragte Spenglerfirma, Fa. Süßenguth, meldet zu dieser Ausführung Bedenken in Bezug auf die Standfestigkeit der PV-Anlage und die Dichtigkeit des Blechdaches an, da die Blechfalzklemmen die Ausdehnung der Fälze behindern.

Ebenso liegt für das vorgeschlagene System noch keine bauaufsichtliche Zulassung vor.

Bei dieser Ausführung wird von der Fa. Süßenguth eine Gewährleistung abgelehnt.

Als Alternative wird eine Ausführung mit Konstruktionsleisten im Bereich der Dachsparren zur Befestigung der PV-Anlage angeboten. Dies ist jedoch sehr kostenintensiv, da u.a. sämtliche Blechbahnen masslich angepasst werden müssen.