

Kplan AG Postfach 30 93322 Abensberg

Landratsamt Erding  
Herr Unterreitmeier  
Alois-Schieß-Platz 2  
85435 Erding

Wd/Mor  
05.02.2010

## FOS / BOS in Erding Schiebewandelemente

Sehr geehrter Herr Unterreitmeier,

wir hatten Ihnen per E-Mail am 02.02.2010 alternativ Varianten zur Aufstellung der Schiebewandelemente zugesandt. Im Zuge der Überprüfung der Werkstattpassung der Firma Dorring, AN Schiebewandelemente, wurde festgestellt, dass bei der bisher verfolgten Parkstellung in einer Nische an der Außenwand des Stuhllagers Probleme durch die Kreuzungspunkte der hier nicht mehr verschiebbaren Lüftungsteilung an der abgehängten Decke entstehen. Es wäre notwendig, an dieser Stelle die Schiene tiefer abzuhängen, was zur Folge hätte, dass die Schiebewandelemente insgesamt niedriger ausgeführt werden und entlang der Schiene ein Sturz mit einer zusätzlichen Höhe unterhalb der abgehängten Decken von ca. 20 – 25 cm ausgeführt werden muss. Aufgrund dessen haben wir die ursprünglichen Planungsvarianten überprüft, bei der die Schiebewandelemente im Bereich der Stützen in vier Paketen in der Achse E aufgestellt werden. Hier besteht die Möglichkeit, diese zur Laufrichtung beziehungsweise parallel zur Laufrichtung aufzustellen. Es bestünde die Möglichkeit, die Schiebewandelemente raumhoch mit einer bündigen Führungsschiene in der Ebene der abgehängten Decke auszuführen.

Nachdem das Lüftungskonzept nur für eine Längsaufteilung der Aulafäche ausgelegt ist, würde unsere, im LV beschriebene zusätzliche Aufteilung zu Problemen führen. Zudem besteht auch hier wieder die Kollision der Schiebewandelemente und Führungsschienen mit durchlaufenden Lüftungsteilungen an der Decke und der Notwendigkeit, einen Sturz in Höhe von 20 – 25 cm vorzusehen. Wir empfehlen daher eine Aufstellung der Elemente, wie in der Vorplanung dargestellt, gemäß Atrium Variante 1, ohne zusätzliche Aufstellung in Achse 9.

Kplan AG  
Postfach 30  
93322 Abensberg  
Tel. +49 (0) 9241 921-100  
Fax +49 (0) 9241 921-100  
E-Mail: [info@kplan.de](mailto:info@kplan.de)

Büro Abensberg  
Postfach 30  
93322 Abensberg  
Tel. +49 (0) 9241 921-100  
Fax +49 (0) 9241 921-100  
E-Mail: [info@kplan.de](mailto:info@kplan.de)

Büro Siegen  
Postfach 30  
93322 Abensberg  
Tel. +49 (0) 9241 921-100  
Fax +49 (0) 9241 921-100  
E-Mail: [info@kplan.de](mailto:info@kplan.de)

Büro Heilger  
Postfach 30  
93322 Abensberg  
Tel. +49 (0) 9241 921-100  
Fax +49 (0) 9241 921-100  
E-Mail: [info@kplan.de](mailto:info@kplan.de)



Das Einsparungspotential der empfohlenen Variante liegt bei ca. 3.500,00 € netto.

Freundliche Grüße aus Abensberg

**plan AG**

Wolfgang Will

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Will", written over a horizontal line.

**Anlage**  
Skizzen

Kopie  
BHT, Herr Köglmeier  
Wo/Gr