

Grassl, Reiner (Landratsamt Erding)

Von: Arvid Anger [anger@angergroh.de]
Gesendet: Mittwoch, 31. März 2010 09:04
An: Schmittner, Josef (Landratsamt Erding); Grassl, Reiner (Landratsamt Erding)
Cc: info@statik-erding.de
Betreff: Gemeinschaftsraum Berufsschule, Ausführung in Mauerwerk
Wichtigkeit: Hoch

Sehr geehrter Herr Schmittner, sehr geehrter Herr Grassl,

nach nochmaligem Gespräch mit Herrn Wastl möchten wir hiermit nochmals, ergänzend zu der Mail vom 17.03., unsere großen Bedenken hinsichtlich einer Ausführung des Gemeinschaftsraumes in Mauerwerk äußern. Nach Aussage von Herrn Wastl würden sich die Risse in den Wänden bei einer Ausführung in Mauerwerk nicht auf feine Haarrisse beschränken. Auch größere Risse sind definitiv nicht auszuschließen, die bis hin zu einer Gefährdung der Standsicherheit des Gebäudes führen könnten.

Wir folgen daher der dringenden Empfehlung des Statikers zu einer Ausführung der tragenden Wände in Stahlbeton durch eine Fachfirma und der Beschränkung der Schülermithilfe auf die innere/ äußere Ausgestaltung des Gemeinschaftsraumes.

Mit freundlichen Grüßen,

Arvid Anger

Dipl.-Ing. Architekt

ANGER
GROH
ARCHITEKTEN

Roßmayrgasse 17 85435 Erding
T 08122 88 002 0 F 08122 88 002 18 W www.angergroh.de

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
Geschäftsführung:
Arvid Anger, Dipl.-Ing. Architekt
Alexander Groh, Dipl.-Ing. Architekt